

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 8.08.2022 w sprawie jakości wody z wodociągu Michałowo:

Białystok, dnia 08.08.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości: Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo, Mościska, Nowa Wola, Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli (poniżej 10 NPL/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce bakterii *Escherichia. coli* i enterokoków).

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza